



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Questionamento da empresa:

1- Qual a espessura dos vidros que serão utilizados nas esquadrias?

Resposta do Setor Requisitante:

Segundo os autores do projeto, a espessura dos vidros das esquadrias das fachadas da edificação de São José é a seguinte:

- vidro laminado refletivo 4mm + PVB incolor + monolítico verde 4mm, totalizando a espessura de 8mm.

Atenciosamente,
Beatriz Scharf Baracuhy
Pregoeira