

1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100



2 VISTA SUPERIOR - RAMAL DE ENTRADA
S/ ESCALA



3 CORTE A - RAMAL DE ENTRADA
S/ ESCALA

LEGENDA

	Ramal de Entrada e Carga, eletroduto subterrâneo de PEAD 2" com conexões e acessórios.
	Circuitos externos, eletroduto subterrâneo de PEAD 1. $\frac{1}{4}$" com conexões e acessórios e fornecimento de material.
	Instalação existente.
	Instalação existente.
	Caixa de passagem subterrânea em concreto 30x30x30cm
	Quadro de entrada (medição), h=1,50 metros
	Caixa de passagem subterrânea em concreto 30x30x30cm para entrada elétrica e aterramento.
	Eletroduto PVC Rígido embutido no piso, bitola conforme indicado.
	Instalação existente.
	Caixa de Passagem, R1 - 60x35x50cm
	Ponto de Entrada - Poste da Rede Concessionária existente.
	Bloco de fundação para os postes de iluminação.
	Base circular em concreto para os refletores.

OBSERVAÇÕES

1. As cotas indicadas referem-se a parede acabada.
2. Os níveis indicados referem-se ao piso acabado.
3. Todas as medidas estão em metros.
4. Conferir medidas na obra.
5. Toda tubulação será de PVC rígido classe "A", de acordo com a NBR-6150. As não indicadas terão diâmetro 25mm(3/4").
6. O Construtor deverá providenciar as adequações na entrada de energia ás normas, ficando responsável junto a CELESC, das adaptações físicas do local.
7. O Projeto Básico deverá ser consultado, afim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC

CONTEÚDO:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
RAMAL DE ENTRADA E LOCALIZAÇÃO DE POSTES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Rodrigo Pelissari Arquiteto e Urbanista - CAU 92689-2	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 05.858.851/0001-63

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Rodrigo	INDICADA	IET 01/02
DATA: 08.06.12	REVISÃO: 01	ARQUIVO: [TRESC-CURITIBANOS] ELÉTRICO