

1 FACHADA A SER REVESTIDA
1/125



2 PLANTA BAIXA
Sem Escala

FACHADA A SER REVESTIDA

LEGENDA

LEGENDA GERAL DAS TELAS METÁLICAS

TIPOS DE TELAS METÁLICAS

THC TELA HORIZONTAL CONTÍNUA COLOCADA ENTRE O TOPO DA VIGA E A ALVENARIA

TVC 1 TELA VERTICAL CONTÍNUA TIPO 1 - VER DETALHE

TVC 2 TELA VERTICAL CONTÍNUA TIPO 2 - VER DETALHE

OBSERVAÇÕES GERAIS

TELAS METÁLICAS:

a) ESPESSURA DO REBOCO EXTERNO. MÍNIMA 2,5cm ACEITÁVEL EM LUGARES ISOLADOS ATÉ 2 cm (VIGAS)

b) NÃO DEVE SER USADA TELA METÁLICA, NEM ANCORADA, EM LOCAIS ONDE HOUVER QUALQUER TIPO DE JUNTA DE CONTROLE (VERT. OU HORIZ.)

c) A TELA METÁLICA DEVE SER POSICIONADA A UMA DISTÂNCIA DE, NO MÍNIMO, 1,0cm DA CAMADA DO CHAPISCO E, NO MÁXIMO, A 2,0cm PARA CAMADAS DE EMBOÇO/REBOCO.

d) UTILIZAR TELA METÁLICA ELETROSSOLDADA E ZINCADA A FOGO COM MALHA #25x25mm E FIO ø1,24mm.

JUNTAS DE CONTROLE

a) AS JUNTAS DE CONTROLE E HORIZONTAIS CONTÍNUAS (JHC) DEVEM SER EXECUTADAS EM TODOS OS PAVIMENTOS, ENTRE A PARTE INFERIOR DA VIGA E A ALVENARIA COM LARGURA DE 20mm E PROFUNDIDADE DE 15mm.

b) USAR "FRISADOR" METÁLICO PARA MANTER A HOMOGENEIDADE NA ESPESSURA DA JUNTA, TOMANDO CUIDADO PARA QUE AS ARESTAS DAS JUNTAS FIQUEM BEM COMPACTADAS E FIRMEMENTE ADERIDAS AO RESTANTE DO REVESTIMENTO.

c) MARCA DO ELASTÔMERO RECOMENDADO PARA AS JUNTAS DE CONTROLE:
- WALFLEX, DA PLASTIMPER OU SIMILAR.

d) CASO A JUNTA HORIZONTAL NÃO COINCIDA COM A PARTE INFERIOR DA VIGA, ESTA DISTÂNCIA NUNCA PODERÁ SER SUPERIOR À ESPESSURA DO REBOCO NESTA REGIÃO.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL: EDIFÍCIO ANEXO
RUA ESTEVES JUNIOR, 80 -FLORIANÓPOLIS/SC

ASSUNTO: **PROJETO DE REVESTIMENTO DE FACHADA**
PLANTA BAIXA, FACHADA E LEGENDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 065.995-2	Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 065.995-2	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 05.858.287/0001-40

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Luna Silveira	INDICADA	01/02
DATA: 13.10.14	REVISÃO: 00	ARQUIVO: [ANEXO] PROJETO DE REVESTIMENTO FACHADA



1 FACHADA A SER REVESTIDA
1/100



2 DETALHE 01
Sem Escala



3 DETALHE 02
Sem Escala



DETALHE - TRATAMENTO DAS JUNTAS COM ELASTÔMERO

4 DETALHE 03
Sem Escala



DETALHE - TRATAMENTO DAS JUNTAS COM ELASTÔMERO

5 DETALHE 04
Sem Escala

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
EDIFÍCIO ANEXO
RUA ESTEVES JUNIOR, 80 -FLORIANÓPOLIS/SC

ASSUNTO:
PROJETO DE REVESTIMENTO DE FACHADA
CORTE E DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 065.995-2	Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 065.995-2	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 05.859.257/0001-60

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Luna Silveira	INDICADA	**02**/02
DATA: 13.10.14	REVISÃO: 00	ARQUIVO: [ANEXO] PROJETO DE REVESTIMENTO FACHADA