





LEGENDA

	Tubulação de água fria embutida em alvenaria ou no contrapiso
	Tubulação de água fria entre o forro e a laje
	União soldável
	Joelho 90° soldável com bucha de latão
	Curva 90° soldável
	Curva 90° soldável
	Curva 45° soldável
	Tê soldável
	Tê soldável e com bucha de latão na bolsa central
	Registro de gaveta com adapatador curto com bolsa e rosca para registro e união soldável
	Registro de pressão com adapatador curto com bolsa e rosca para registro e união soldável
	Bucha de redução soldável curta
LV	Lavatório
TQ	Tanque
PIA	Pia de copa
VS	Vaso sanitário sifonado
PUR	Purificador de água
RP	Registro de pressão
RG	Registro de gaveta
AF	Coluna de água fria existente
CV	Coluna de ventilação existente
CI	Caixa de inspeção
CG	Caixa de gordura

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir medidas na obra.
3. Os ramais de descarga, nos trechos de canalização que passam do eixo vertical para o horizontal, deverão ser executados por meio de curvas longas, conforme diâmetro especificado em projeto.
4. As caixas de inspeção existentes deverão ser remanejadas para comportar as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
5. Devem ser verificados os níveis de saída existentes das caixas de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 2% para os trechos horizontais de diâmetros de até 75mm e de 1% para os de diâmetros de 100mm.
6. No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser conectadas ao ramal de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
7. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIOS ELEITORAIS DE CRICIÚMA - 10ª, 92ª e 98ª ZONAS ELEITORAIS
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 361, PALÁCIO DO ESTADO - CENTRO - CRICIÚMA/SC

CONTEÚDO:
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
AMPLIAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra F. R. Repette Engenheira Civil - CREA/SC 085895-2	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 05.858.851/0001-93

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Marcus V. P. Cruz	INDICADA	HID 06/08
DATA: 14.09.09	REVISÃO: 03	ARQUIVO: [CRICIÚMA] PE-HID (HID-SAN)

9 AMPLIAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA 1:25