



OBSERVAÇÕES	
1.	Todas as medidas estão em metros.
2.	Confeir medidas na obra.
3.	O detalhe geral dos drenos não compreende a instalação do dreno do split 05, que deverá desembocar dentro da canaleta existente de águas pluviais que circunda a edificação, sendo necessário o embutimento do cano no contrapiso e o perfuração do baldrame para sua passagem. Deve ser verificado as possibilidades e as condições para executar a perfuração no baldrame, não compreendendo a estrutura da edificação.
4.	As tubulações horizontais que compõem os drenos deverão ter inclinação mínima de 2% em direção à canaleta com gilha existente.
5.	O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

<b>LOCAL</b> CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 88ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS PRAÇA VICTOR KONDER, 60 (TÉRREO - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC	
<b>CONTEÚDO</b> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REFORMA - AR CONDICIONADO (PLANTA BAIXA E ELEVAÇÕES)	
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> Palmira F. R. Rapelle Engenheira Civil - CRETA/SC 055992-2	<b>SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b> Celia Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CRETA/SC 041163-1
<b>PROJETO</b> Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ 10.043.801/0001-93	<b>INDICAÇÃO</b> HID 06/06
<b>INTERNO</b> MARCOS V. P. CHAZ Engenheiro Civil - CRETA/SC 055992-2	<b>ESCALA</b> ARQUITETO BLUMENAU-SC-14-03-2007-10
<b>DATA</b> 2007/10	<b>REVISÃO</b> 04